

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 173

Vilnius
(Miestas)

Sirpučių
(gatvė)


74/31-0345 (185-D-10)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIŠIMO SCHEMA


$x = 6055572.29$
 $y = 571015.34$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 9 met.
Dangtis		KET	650	—		153.67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		153.67	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	2.50		151.17	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.80	150.87	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.80	150.87	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.33	151.34	
	Nr.4	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.25	151.42	
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
						Objektas: Trakų Vokė	
						Sudarė 	
						(parašas)	
						A.Venclovas (pavardė)	
						2014 m. 10 mėn.	
						(Įrengimo tyrinėjimo data)	