

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Vinkšny
(gatvė)

Kortelė Nr. 74


74/31-0366 (185-D-15)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6055444.65$
 $y = 571266.16$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8 met.	
Dangtis		KET	650	—		154.84	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0.00		154.84	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	1000	2.24		152.60	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	2.40	152.44		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.40	152.44		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.39	152.45		
	Nr.4			Viršus				Objektas: Trakų Vokė
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė  A.Venclovas (parašas) (pavarde)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				