

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Sirpučių
(gatvė)

Kortelė Nr. 185


74/31-0344 (185-D-9)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6055561.23$
 $y = 570840.89$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes 6 met.
Dangtis		KET	650	—		155.93	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0.00		155.93	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	1.93		154.00	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.13	153.80	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.17	153.76	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia	1.62	154.31	
	Nr.3'			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė <u>A.Venclovas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2014 m. 10 mėn.
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)