

F. Kanaliz.		(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		Nr. () 39 KORTELE	
Vilnius		(Miestas)		Nadiuol		(Gatvė)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖZINYS					
(0,00) (0,80)							
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis		bet.	650		109,64	Ar yra vandens?	
Žemė		—				Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Paatobos	
Dūgnas		bet.	1,00	2,41	107,26		
Vamzdžiai	Nr. 1	gelžb.	500	Viršus	3,08	106,59	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	—	500	Apačia	3,10	106,57	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus	2,50	107,12	Objekto Nr. 01-2-4233.
	Nr. 4	—	150	Apačia	2,50	107,17	
	Nr. 5			Viršus			Sudarė <i>Alg. Rukaus</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Patikrino <i>Deivyk Pauliūnas</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
1988 m. ... 23. mėn. 19 d.						(Inginio tyrinėjimo data)	