

Fekalinė kanalizacijos šulinio

Nr. (30) 122 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Burbiskis

190-B-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	0.650		204.92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	150	3.52	201.40	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	asboc 150	Viršus 3.67	201.25	PATIKRINTA 2004.09.16
	Nr. 2	asboc 200	Viršus 3.67	201.25	
	Nr. 3	PLSTM 160	Viršus 2.53	202.39	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 4	pvc 100	Viršus 2.50	202.42	
	Nr. 5				Objekto Nr. 011-30516.
	Nr. 6				
	Nr. 7				
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1974 m. mėn. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)