

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Girių
(gatvė)

Kortelė Nr. 149


74/30-0022 (205-A-11)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054652.84$
 $y = 570376.32$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 11 met.	
Dangtis		KET	650	—		160.17	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0.00		160.17	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1000	2.98		157.19	Pastabos:	
Vamzdziai	Nr.1	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	3.11	157.06		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				Objektas: Trakų Vokė
				Apačia	3.11	157.06		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Sudarė  A.Venclovas (parašas) A.Venclovas (pavarde)	
				Apačia	3.02	157.15		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn.	
				Apačia				(Įrengimo tyrinėjimo data)