

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Girių
(gatvė)

Kortelė Nr. 96


74/30-0022 (205-A-11)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6054703.59
y= 570367.27

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 6 met.	
Dangtis		KET	650	—		159.71	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		159.71	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	1000	1.96		157.75	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.86	157.85		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.13	157.58		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.84	157.87		
	Nr.4			Viršus				Objektas: Trakų Vokė
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė  A.Venclovas
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				