

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)



Šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Girių
(gatvė)

Kortelė Nr. 21


74/31-0383 (205-A-4)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRĖSIMO SCHEMA

x= 6055225.59
y= 570555.30



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 9 met.
Dangtis		KET	650	—		160.79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		160.79	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	2.42		158.37	Pastabos:
Vandžiai:	Nr.1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.66	158.13	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.72	158.07	
	Nr.3			Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			(parašas)
				Apačia			(pavarde)
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn.
				Apačia			

(Įrengimo tyrinėjimo data)