

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Artojų - Vanagiškių
(gatvė)

Kortelė Nr. 205


74/31-0384 (205-B-2)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


(0.00)

(0.70)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6055058.66
y= 570946.84



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 6 met.
Dangtis		KET	650	—		157.56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0.00		157.56	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	1.84		155.72	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.07	155.49	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.08	155.48	
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.07	155.49	
	Nr.4	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.05	155.51	
	Nr.5			Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			(parašas)
				Apačia			
						2014 m. 10 mėn.	A.Venclovas (pavardė)
						(Įrengimo tyrinėjimo data)	