

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Vilkiškės
(gatvė)




Kortelė Nr. 238

74/30-0005 (205-B-6)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6054788.35
y= 571103.73



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 7 met.	
Dangtis		KET	650	—		160.61	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0.00		160.61	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1000	1.99		158.62	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	2.11	158.50		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.13	158.48		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.05	158.56		
	Nr.4	PVC	160	Viršus			Objektas: Trakų Vokė	
				Apačia	2.11	158.50		
	Nr.5			Viršus			Sudarė	A.Venclovas
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
				Viršus			2014 m. 10 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	