

Nuotekų kanalizacija Šulinys
(Komunikacija) (įrenginio pavadinimas)

Vilnius Melioratorių
(Miestas) (Gatvė)


Nr.(__) __124A KORTELĖ

76/30-0125 (210-D-14)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			174.16	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.21		173.95	Ar yra dujų _____
Sienos		PVC					Pastabos X = 6053388.95; Y = 581029.70
Dugnas		PVC	315	2.70		171.46	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	2.54	171.62	UAB "Krianta"
				Apačia	2.70	171.46	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.54	171.62	
				Apačia	2.70	171.46	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			2014 m. sausio 8 d. (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

Objekto nr. _____
Sudarė _____
Parašas _____
Pavardė _____
Patikrino _____
Parašas _____
Pavardė _____

2014 m. sausio 8 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)