

Nuotekų kanalizacija Šulinys
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Vilnius Melioratorių
(Miestas) (Gatvė)


Nr.(__) 32 KORTELĖ

76/30-0105 (210-D-14)
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	670			177.69	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		177.69	Ar yra dujų _____	
Sienos	Betonas					Pastabos X = 6053501.20; Y = 581073.65	
Dugnas	Betonas	1000	1.95		175.74		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.84	175.85	UAB "Krianta"
				Apačia	2.04	175.65	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.87	175.82	
				Apačia	2.07	175.62	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.87	175.82	Objekto nr. _____
				Apačia	2.03	175.66	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____ A.Tokarevas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____ Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2014 m. sausio 7 d.
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			(irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			