Vandentiekio (Komunikacija) | Šulinys (Įrenginio pavadinimas) | Nr.( ) 92a KORTELĖ

Salininkai (Miestas) | Vaiku (Gatvė) | 230-B-3 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		KET.	650			167,58
Žemė				0,0		167.58
Sienos		BET.				
Dugnas		BET.	1000	1,80		165,78
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	150	Viršus	1.20	166,38
				Apačia		
	Nr. 2	KET	150	Viršus	1.20	166,38
				Apačia		
	Nr. 3	KET	50	Viršus	1.35	166 23
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės KOPET
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? YRA

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-1243.7.

Sudarė (parašas) SAVICKAS (pavardė)

Patikrino (parašas) AUGŪNAS (pavardė)

2008 m. 03 mėn. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)