

Nuotekų kanalizacija Šulinys
(Komunikacija) (įrenginio pavadinimas)



Nr.(__) 73A KORTELĖ


Vilnius Vilnius
(Miestas) (Gatvė)

76/30-0164 (230-B-5)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{8}{}$ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	670			171.20	Ar yra vandens _____
Žemė		Asfaltas		0.00		171.20	Ar yra dujų _____
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6052958.60$; $Y = 580800.41$
Dugnas		Betonas	1000	2.67		168.53	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.71	169.49	UAB "Krianta"
				Apačia	1.91	169.29	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.64	168.56	
				Apačia	2.84	168.36	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	2.63	168.57	
				Apačia	2.84	168.36	
	Nr. 4			Viršus			Objekto nr. _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Sudarė  A. Tokareva
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2014 m. sausio 10 d. (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

Lipynės 8
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6052958.60; Y = 580800.41

UAB "Krianta"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2014 m. sausio 10 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)