

-80-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 126 225

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072273,29
Y= 586522,74

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,88	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrimėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,22	130,66	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,22	130,66	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-283019
				Apačia	2,22	130,66	
	Nr.4	Pvc	160	Viršus	—	—	
				Apačia	1,22	131,66	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	