

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (29) 200

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072542,33
Y= 587427,52



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	130,48	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	345	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 2,95 127,53	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2,95 127,53	
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 2,24 128,24	
	Nr.4	PVC	160	Viršus Apačia 1,82 128,66	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-203019 Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinė V. Augonas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 10 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)