

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

SIURBLINĖ
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 106 **KORTELE**

VILNIUS
(Miestas)

BUBILO
(Gatvė)




33-B-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		130.17	
Žemė			0.00	130.17	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	150	7.37	122.80	Pastabos
Vamzdyniai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 4.85	125.32
	Nr. 2	PER	90	Viršus Apačia 2.35	127.82
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-13511
					Sudarė <u>[initials]</u> Misiukaitis (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[initials]</u> Auconas (parašas) (pavardė)
					2011 m. 05 mėn. 24 d. (Inginio tyrinėjimo data)