

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (24) 13

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072982,84
Y= 5867384,5



↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	550	—	133,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	133,36	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,08 131,28	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	—	
				Apačia	2,08 131,28	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	
				Apačia	2,08 131,28	
	Nr.4			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	

Objektas: 01-2/13019

Sudarė (parašas) J. Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V. Auganas (pavardė)

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)