

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija),

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)






Kortelė Nr. (84) 17.6

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žyinių g. - Ramuvos 33-B-5
(gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIKLADENI SCHEMA



Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 11	
Dangtis		KET	650	—	133,61	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	133,61	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	1500	3,10	130,51	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,36		130,25
	Nr.2	PVC	315	Viršus	—		
				Apačia	3,36		130,25
	Nr.3	PVC	315	Viršus	—		
				Apačia	3,36		130,25
	Nr.4	PVC	200	Viršus	—		
				Apačia	3,26		130,35
	Nr.5			Viršus	—		Objektas: 01-2013019
				Apačia	—		
	Nr.6			Viršus	—		Patikrinė  V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—		
	Nr.7			Viršus	—		2009 m. 10 mėn. (Irenavimo tyrimo data)
				Apačia	—		