


34-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)Kortelė Nr. (97) **222**Vilnius
(Miestas)Balsiai Romuvos g.
(gatvė)**33-B-5**
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRĖŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= **6072764,92**
Y= **586782,13**

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 14
Dangtis	KET	650	—	134,00	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,00	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	3,76	130,24	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	60
				Apačia	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3'	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)