

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 47 44

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071715.54
Y= 587368.89



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		124,17	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		124,17	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,26	122,91	AB"Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,26	122,91		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,26	122,91		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019							Sudarė  J.Krukavski (parašas) (pavardė)	
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)								
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)								