

-16-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(29) 122

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g.
(gatvė)

Žilvino 33-D-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072142,42 \\ Y &= 586784,14 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8
Dangtis		KET	650	—		131,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,68	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	2,70		128,98	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,96	128,72	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,96	128,72	
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,80	128,88	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019						Sudarė  J. Krukovskis (parašas) (pavarde)	
Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavarde)							
2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							