

-6-

Spaudiminė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 06) 101^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g.
(gatvė)

33-D-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




X= 6072140,62
Y= 587207,93

Horizontalusis



A Ragučio g.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8
Dangtis	KET	650	—	130,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,11	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	2000	2,36	127,75	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9,5	Viršus 1,82 128,29	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus 1,82 128,29	
				Apačia	
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 1,84 128,27	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2213019
					Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino: V. Augėnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)