

-13-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (222) 233


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laumių g.
(gatvė)

33-D-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6072018,38
Y= 587600,82

1 2



14,61

13,74

61
MAG

1 2

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	128,21	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	128,21	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai:	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,82 126,39 Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,82 126,39 Apačia	
	Nr.3			Viršus Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)