

27-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (96) 214

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumių g.
(gatvė)

34-C-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072022,56
Y= 587748,57



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nera
Dangtis		KET	300	—		125,51	(Medžiaga, kiekis)
Žeme			—	0,00		125,51	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,03	123,48	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,03	123,48	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,64	123,87	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2913019	
						Sudarys J. Jukovskis (parašas) (pavardė)	
						Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)	
						2010 m. 05 men. (Irenamo tyrimo data)	

Objektas: 01-2913019

Sudarė J. Krukavski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2010 m. 05 men.
(Įrengimo tyrinėjimo data)