

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.34

Vilnius
(Miestas)


Paukščių Tako g.
(gatvė)

69-B-8 (75/33-0099)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes _____	
Dangtis		KET	700	—		185.13	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—			185.13	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		BET	1000	3.35		181.78	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	asbc	150	Viršus			Aukščių sistema: LAS07	
				Apačia	3.60	181.53		
	Nr.2	asbc	150	Viršus				
				Apačia	3.60	181.53		
	Nr.3	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.63	183.50		
	Nr.4	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apačia	3.35	181.78		
	Nr.5	PVC	160	Viršus			Sudarė	M. Dilba (parašas) (pavardė)
				Apačia	1.56	184.57		
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2016 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				