

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Deputytis
(gatvės)


Kortelė Nr. () *162*

70-A-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= *6068319,52*
Y= *580005,31*



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		<i>178,57</i>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<i>0,00</i>		<i>178,57</i>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	—	—	Viršus	—	—	
		—	—	Apačia	—	—	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
		—	—	Apačia	<i>1,45</i>	<i>177,12</i>	
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—	
		—	—	Apačia	—	—	
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	Objektas: <i>01/2-1331</i>
		—	—	Apačia	—	—	
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	Sudarė <i>Zuk</i> Krukovski (parašas) (pavarde)
		—	—	Apačia	—	—	
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
		—	—	Apačia	—	—	
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	<i>2012 06</i> mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
		—	—	Apačia	—	—	