

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 71

Vilnius
(Miestas)


Deputytis
(gatė)

70-A-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= *6068 450,30*
Y= *5800 22,28*



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		179,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		179,21	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,87	176,34	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,87	176,34	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,63	177,52	
				Apačia			
	Nr.4	PVC	160	Viršus	1,90	177,34	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13531
Sudarė	 J. Kruckovski (parašas) (pavarde)
Patikrino	 V. Augūnas (parašas) (pavarde)
2012 m. 06 mėn. (Irenimo tyrinėjimo data)	

(Įrengimo tyrimų data)