

-31-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 111

Vilnius
(Miestas)


Bajorai mykolo Lietuvos g.
(gatvė)

70-A-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X= 606886,35
Y= 579715,42

Horizontalusis



Mykolo Lietuvos g.

↑
Š

⊕ — 33,04 ⊕ — 49,51 ⊕

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis		KET	650	—	173,37	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	173,37	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,31	171,06	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	2,47	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,47	
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-2-12691
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
						Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavarde)
						Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavarde)
						2008 m. 02 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)