

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Bajorai
(gatvė)


Kortelė Nr. () 3

Mokslininkas 70-B-2 (76/33-0064)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6069236,46$$

$$Y = 580954,75$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	164,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	164,27	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,00	162,27	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	300	Viršus	Objektas: 01-2212691
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrinė H.Jasiukevičius (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2007 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	