ITI № 91
132

# КАРТОЧКА ф. Канализация № ~~172~~

(назв. сооружения, вид коммуникации)

Вильнюс Атейтиес ~~1556~~ 70-D-12

(город) (улица) (номенклатура планшета)

Разрезы колодца:

Вертикальный




Горизонтальный:




Размеры даны в м

Схема привязки:




Примечания Атейтиес ул.

| Название | материал | Диаметр в мм | Расстояние от кр. (в м) | | Высотн. отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Крышка | чугун | 0,61 | | | 162,00 |
| Земля | земля | | 0,10 | | 161,90 |
| Стены | бетон | | | | |
| Дно | бетон | 1.00 | 2,32 | | 159.68 |
| Трубы № 1 | Керам | 150 | Верх / Низ | 2,41 | 159.59 |
| № 2 | —"— | 150 | Верх / Низ | 2,42 | 159,58 |
| № 3 | Кет. | 100 | Верх / Низ | 2,24 | 159,76 |
| № 4 | | | Верх / Низ | | |
| № 5 | | | Верх / Низ | | |
| № 6 | | | Верх / Низ | | |
| № 7 | | | Верх / Низ | | |

Скобы 5 метал. (материал, колич.)

Наличие воды Нет

Наличие газа Нет

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Объект № 01-3 946

Составил Калин (подпись, фамилия)

Проверил Данил (подпись, фамилия)

17 сентября 1975 г.

(дата обследован. колодца)