



F. KANALIZACIJA				Nr. (10) 192		KORTELE	
(Komunikacija)				(Ingininio pavadinimas)			
VILNIUS				GABIJOS		89-8-1	
(Miestas)				(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			


Vertikalinis




Horizontalinis



M STAT.



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6
Dangtis		KET	640		187.74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.00	187.74	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	1.00	1.94	185.80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PLAST	200	Viršus Apačia	2.19 185.55	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PLAST	200	Viršus Apačia	2.27 185.47	
	Nr. 3	PLAST	150	Viršus Apačia	2.05 185.69	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Objekto Nr.	
					Sudarė  MISURKAS (parašas) (pavardė)	
					Patikrino  JASUKAS (parašas) (pavardė)	
					1998 m. ... 08 ... mėn. 08 d.	
					(Ingininio tyrinėjimo data)	