

Kanaliz. šiek.

šulinio

Nr. (30) 244

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Всесетное

Шлауко

89-C-8

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..7..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		179.03	Ar yra vandens?	
Žemė				00	179.03	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1000	3.35	175.68		
Vamzdžiai	Nr. 1	kefo	200	Viršus Apačia 3.48	175.55	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	kefo	200	Viršus Apačia 3.50	175.53		
	Nr. 3	vyz	100	Viršus Apačia 3.43	175.60		
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
					Objekto Nr. 01-3/29.68..	Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)	
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)		
					1985. m. 04. ... mėn. / Rd.	(Įrenginio tyrinėjimo data)	