

Водопровод

kameros

Nr. () 172 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

ВильнюсЮстицкий89-D-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



4м Юстицкий



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		173.77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	205 X 1.80	4.00	169.77	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	cm 300	Viršus 3.47 Apačia	170.30	
	Nr. 2	-11- 300	Viršus 3.47 Apačia	170.30	
	Nr. 3	-11- 300	Viršus 3.47 Apačia	170.30	
	Nr. 4-5	-11- 100	Viršus 3.17 Apačia	170.60	
	Nr. 6-7	чз 100	Viršus 2.06 Apačia	171.71	
	Nr.		Viršus Apačia		
	Nr.		Viršus Apačia		
	Nr.		Viršus Apačia		
	Nr.		Viršus Apačia		
	Nr.		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01.3/3456</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1986 m. ... 04 ... mėn 10 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)