

F KANALIZACIJA				Nr. () <u>216^a</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>STANEVICIAUS</u>			
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		168.84	
Žemė		—		0.00	168.87	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	1.00	1.50	167.32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	alic	200	Viršus Apačia 1.60	168.27	
	Nr. 2	alic	200	Viršus Apačia 1.60	168.27	
	Nr. 3	KET	100	Viršus Apačia 1.10	167.77	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-2-9.225..</u>	
Sudarė	<u>[Signature]</u> <u>M.Šulim</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
1998. m. ... 12. ... mėn. 10 d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	