

145

ITI Nr. 91^d

<u>F. kanalizacija</u>		šulinio	Nr. (91) 182	KORTELE
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>		<u>Gorkio</u>	90-C'-4	
(Miestas)		(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 7 ...
Dangtis		ket.	650		173.34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	173.34	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.60	169.74	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	1.80	171.54
	Nr. 1A	ket.	100	Viršus Apačia	3.68	169.66
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia	3.73	169.61
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
 INSTITUTAS
 Objekto Nr. 01-3/4121...
 Sudarė B. J. V. J. V. J. V. (parašas) (pavardė)
 Patikrino B. J. V. J. V. J. V. (parašas) (pavardė)
 19 89 m. XII. mėn. ... d.
 (Inginio tyrinėjimo data)