

E. kanalizacija

šulinio

Nr. (146) 201 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

VilniusFelbijoniškis90-C-8

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto abmenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotė m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		168.04	
Žemė				0.00	168.04	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.54	164.50	Pastabos
Varnedžiai	Nr. 1	Ker.	200	Viršus		
				Apačia	3.73	164.31
	Nr. 2	Ker.	200	Viršus		
				Apačia	3.74	164.30
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>41-3/3496..</u>
						Sudarė <u>Petras Vojevickis</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Petras</u> (parašas) (pavardė)
						1984 m. ... <u>6</u> ... mėn. <u>22</u> d.
						(Inžiniero tyrinėjimo data)