

Канализация фек

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (9) 63 KORTELE

Вильнюс

(Miestas)



(Gatvė)

90-D-13

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės S. ...
Dangtis	чуг.	620		154.44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	154.44	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	4.65 x 2.50	7.35	147.09	Pastabos B. 154.40
Vamzdis	Nr. 1	bet.	1200	Viršus 6.86 Apačia 6.86	147.58
	Nr. 2	cmal.	1200	Viršus 6.10 Apačia	148.34
	Nr. 3	cmal.	1000	Viršus Apačia 5.43	149.01
	Nr. 4	bet.	400	Viršus Apačia 5.72	148.72
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/32.46.
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1981. m. 03. mėn. 24 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)