

Vandentiekio kamara

Nr. (77)

15A

KORTELE

92-A-16

1998

(abrisė)

(plane)

(planšeto nomenklatūra)

Vilnius


Kareivių

(įrenginio pastatymo metai)


(miestas)

(gatvė)

a) Vertikalinis:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:

LIP. NEPIŠ

$$\begin{array}{r} x | 27064,13 \\ y | 30768,236 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x | 27064,54 \\ y | 30764,15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x | 27062,25 \\ y | 30770,54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x | 27058,43 \\ y | 30771,12 \end{array}$$

ITI 182 a

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm.	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	Ket	650		B 95,28
Žemė				
Sienos	Bet			
Dugnas	Bet		5,10	90,18
Krypties Nr.	Vamzd. Nr.			
	1:2 plienas	1000	3,67	91,61
	3:4 plienas	1000	3,67	91,61
	5 Ket	400	3,88	91,40
	6 Ket	400	4,00	91,28
	7 plastmasė	150	5,20	90,08
Uždaromoji armatūra.	Nr	Firma	Ø	
	1	P.-A.-M.	300	
	2	PUSPAS	100	
	3 4 6 9	V.S.	15	
	5 7	V.S.	1000	
	8	P.-A.-M.	1000	
	10	BELGICAST	100	
	11	P.-A.-M.	250	

Lipynės

Kopečios

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Pastabos: 1) Atstumai duoti iki

vamzdžių viršaus —

2) H_A - 95,30H_C - 95,31H_D - 95,31

3 4 6 9 - slėgio matavimo

vieta.

Iš aptarnavimo aikštelės

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-9022

Sudarė

Klimas

(pavardė)

P. K.

(parašas)

Patikrino

Jasius

(pavardė)

P. K.

(parašas)

1998 m. 02 mėn. 06 d.
(įrenginio tyrinėjimo, data)