

Fekalinė kanalizacija.
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 13

Vilnius
(Miestas)

Žirgo Sodų 3-oji
(gatvė)

93 - C - 15

(77/33 - 0365)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6065492.18

Y= 586240.45

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes
Dangtis		KET	300	—		170.48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—		170.48	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	1.34		169.14	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus			Aukščių sistema LAS 07	
			Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.52	168.96	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas:
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2016 m. 07 mėn.
				Apačia			
						(Įrengimo tyrinėjimo data)	