

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 7

Vilnius
(Miestas)

Žirgo Sodų 3-oji
(gatvė)


93 - C - 15

(77/33 - 0365)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6065489.10

Y= 586192.46



↑
Š
↓

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	300	—	168.59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	168.59	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	400	1.57	167.02	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	Aukščių sistema LAS 07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objektas:
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino
				Apačia	

Objektas:

Sudarė

(parašas)

P.Tverkus
(pavardė)

Patikrino

(parašas)

(pavardė)

2016 m. 07 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)