

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotek? kanalizacijos šulinys

(?renginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Gari?n?



(Gatv?)

Nr.(167 – A – 1)6 164 KORTEL?


74/31-0139

(Planšeto nomenklat?ra)

ŠULINIO PJ?VIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BR?ŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitud?s	Lipyn?s <u>Yra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Plastm.	650			150.19	Ar yra vandens <u>Yra</u>		
Žem?		Grunt		0.07		150.12	Ar yra dujų? <u>N?ra</u>		
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6058311.04; Y = 574573.50</u>		
Dugnas		Bet	2000	3.32		146.87			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	400	Viršus	2.35	147.84	UAB "InžinerijaLt"		
				Apačia	2.75	147.44			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.40	147.79			
				Apačia	2.60	147.59			
	Nr. 3	PVC	250	Viršus	2.40	147.79	Objekto nr.		
				Apačia	2.65	147.54			
	Nr. 4	PVC	250	Viršus	2.40	147.79	Sudar?		E. Lapka
				Apačia	2.65	147.54		Parašas	Pavard?
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		I.Razbadauskas
				Apačia				Parašas	Pavard?
	Nr. 6			Viršus			2019-02-07 (?renginio tyrin?jimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					