

Elektros tinklas

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Elektros komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Zujūnų g.4




(adresas)

74320039

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				155.11	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000					X = 6064630.24; Y = 574737.11		
Dugnas		bet			1.53		153.58			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.77	154.34			
			Vidinis		Apacia	0.88	154.23			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.77	154.34			
			Vidinis		Apacia	0.88	154.23			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.30	154.81			
			Vidinis		Apacia	0.41	154.70			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Aurimas Žurinskas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1278 (įrenginio Nr.)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(įrenginio Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(įrenginio Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(įrenginio Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(įrenginio Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(įrenginio Nr.)	(parašas)