Elektros tinklas	Elektros komunikacijų šulinys	1
(inžinerinio tinklo pavadinimas)	(įrenginio pavadinimas)	(įrenginio numeris)

Konstitucijos pr.
(adresas)

76320169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				106.65
Žemė		c			0.00		106.65
Sienos		bet					
Lubos		bet	2000		0.52		106.13
Dugnas		bet	2000		2.50		104.15
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.93	105.72
			Vidinis		Apačia	1.04	105.61
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.04	105.61
			Vidinis		Apačia	1.15	105.50
	Nr. 3	PVC	Išorinis	63	Viršus	0.84	105.81
			Vidinis		Apačia	0.90	105.75
	Nr. 4	PVC	Išorinis	63	Viršus	1.02	105.63
			Vidinis		Apačia	1.08	105.57
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 8
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6062986.53; Y = 582149.75

Objektas:

Matavimus atliko	S.Mažonas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1633 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-18 (data)
Matavimus atliko	Petrauskas (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2004-02-01 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)