

Elektros tinklas

(Komunikacija)

Elektros komunikacijų šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Žirmūnų g.


(Gatvė)

Nr.(92-C-9) 13 KORTELĖ


76/33-0355

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



76/33 - 0355 76/33 - 0

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	650			126.50	Ar yra vandens Yra	
Žemė	Gruntas					Ar yra dujų —	
Sienos	Betonas					Pastabos X = 6065730.78; Y = 583744.03	
Dugnas	Betonas		2.15		124.35	Aukščių sistema—LAS07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE Poliet.	40 2x100	Viršus	0.60	125.90	UAB "Inžinerinis projektavimas"
				Apačia	1.16	125.34	
	Nr. 2	Poliet.	3x100	Viršus	0.60	125.90	
				Apačia	1.11	125.39	
	Nr. 3	Poliet.	3x100	Viršus	0.88	125.62	Objekto nr.
				Apačia	1.03	125.47	
	Nr. 4	Poliet.	2x50	Viršus	0.97	125.53	Sudarė
				Apačia	1.02	125.48	
	Nr. 5	PE	2x40	Viršus	0.60	125.90	Parašas
				Apačia	0.64	125.86	
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė
				Apačia			

2020-01-08

(įrenginio tyrinėjimo data)