

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

J. Bielinio

(Gatvė)


Nr.() 21 KORTELĖ

76/31-0075 (171 - B - 4)


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			176.39	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		176.39	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059203.68; Y = 583571.78	
Dugnas		Plastm.	315	2.24		174.15	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	2.04	174.35	_____	
				Apačia	2.24	174.15	_____	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	2.04	174.35	UAB "INSTITA" 	
				Apačia	2.24	174.15		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.29	175.10		
				Apačia	1.45	174.94		
	Nr. 4			Viršus				Objekto nr. _____
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				Sudarė _____ Parašas _____
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				Patikrino _____ Parašas _____
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				2019–10–11 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia				