



10
(irenginio numeris)

76320332
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Alitudė	Lipynės: _____ met., 2 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	670		118.45	Ar yra vandens? _____ Ne
Žemė	tr		0.00	118.45	Ar yra dujų? _____
Sienos	mūr				Pastabos: _____
Lubos					X=6060799.82 / Y=582917.33
Dugnas	mūr	1000	2.12	116.33	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Įšorinis 110	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia 1.43	_____
	Nr. 2	ker	Įšorinis 150	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia 2.20	_____
	Nr. 3	PVC	Įšorinis 160	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia 1.82	_____
	Nr. 4	asbc	Įšorinis 150	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia 2.20	_____
	Nr. 5	ket	Įšorinis 100	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia 2.20	_____
	Nr. 6	PVC	Įšorinis 110	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia 1.66	_____
Vamzdžiai	Nr. 7	ket	Įšorinis 100	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia 1.60	_____
	Nr. 8		Įšorinis	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia	_____
	Nr. 9		Įšorinis	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia	_____
	Nr. 10		Įšorinis	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia	_____
	Nr. 11		Įšorinis	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia	_____
	Nr. 12		Įšorinis	Viršus	_____
			Vidinis	Apačia	_____