

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				206.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		206.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6060519.03; Y = 589824.86		
Dugnas		bet	1000		2.57		203.98	LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.68	203.87			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.80	203.75			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.73	203.82			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M. Ringelevičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-1770 (geodezininko kv. paž.Nr.)	<u> </u>	