


Vandentiekio šulinys	Nr. 5	KORTELE	76/32-0069
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2022	Vilnius	Utenos	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:



Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 7
Dangtis		ket.	650		117.64		(medžiaga,kiekis)
Žemė				0.00	117.64	Ar yra vandens?	—
Sienos		bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas		bet.	1500	2.30	115.34		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	160	Viršus 1.82	115.82	Koordinacių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: LAS-07	
				Apačia			
	Nr.2	PE	160	Viršus 1.82	115.82	LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „Geodeziniai tyrinėjimai“ VILNIUS	
				Apačia			
UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"							
Sudarė		A.Černiauskas (pavardė)				(parašas)	
						2022.05.	
						(kortelės sudarymo data)	