

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)


šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

S. Grunau
(gatvė)


Kortelė Nr. (74)

75/32-0021 (107-B-10)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)




Vertikalusis



Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6064671.84
y= 575025.16



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 10 met.
Dangtis		KET	650	—		152.91	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0.00		152.91	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2.86		150.05	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			LAS07
				Apačia	2.34	150.57	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.84	150.07	
	Nr.3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.62	151.29	
	Nr.3a	PVC	110	Viršus			Objektas: S. Grunau g.
				Apačia	2.60	150.31	
	Nr.4			Viršus			Sudaryė:  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
Nr.6			Viršus			2020 m. 02 mėn.	
			Apačia				(Įrenginio tyrinėjimo data)